

VERTROUWELIJK

Centraal Orgaan opvang asielzoekers

ONDERZOEKSRAPPORT WATERMONSTERS

Inhoud : Algemene gegevens
Analyseresultaat *Legionella* onderzoek

ALGEMENE GEGEVENS

Geachte heer / mevrouw,

Bijgaand treft u de analyse resultaten aan.

Object : Col, Ter Apelerven 5 te Ter Apel
Projectcode : 3924 / EK
Dossiernummer : DT11777.1.6COA
Telefoonnummer locatie : --
Ontvangstdatum monster(s) : 12 januari 2011
Aantal monsters : 6
Analysedatum : 13 januari 2011
Laboratoriumnummer(s) : 01146-01151
Aantal besmettingen die de wettelijke grenswaarden overschrijden : Geen
Het onderzoek omvat : Het nemen van watermonsters en de analyse hiervan op aanwezigheid van *Legionella*.

Onafhankelijk Bacteriologisch Onderzoeksbureau Biobeheer B.V. is geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 door de RvA voor de monsterneming ten behoeve van Legionella onderzoek in drinkwater / leidingwater en voor de bepaling van het aantal kolonievormende eenheden van Legionella conform NEN 6265 en Min. VROM.

De meetonzekerheid voor *Legionella*-bepaling bedraagt 58,0% op een concentratieniveau van 5900 kve/l.

De wettelijke grenswaarde voor *Legionella* is < 100 kve/l.

Opmerkingen: Betreft herbemonstering

Uiterste zorg is besteed aan het opstellen van dit rapport.

Dit rapport mag **uitsluitend** in zijn geheel worden gereproduceerd.

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon.

Wij vertrouwen u hiermede van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

Onafhankelijk Bacteriologisch Onderzoeksbureau

Biobeheer B.V.



De heer P. Bruinsel
Hoofd laboratorium
2/8 Dossiernr. 3924

Datum rapport: 17-5-2011

ANALYSERESULTAAT *LEGIONELLA* ONDERZOEK

Monsterplaats : Mengdouche 39 Sperwer (meng)

Temperatuur monster : --°C

Doorstroomtemperatuur : 32,5°C

Laboratoriumnummer : 01146

Legionella species : < 100 kve/l

ANALYSERESULTAAT *LEGIONELLA* ONDERZOEK

Monsterplaats : Mengdouche 40 Sperwer (meng)

Temperatuur monster : --°C

Doorstroomtemperatuur : 29,8°C

Laboratoriumnummer : 01147

Legionella species : < 100 kve/l

Douchekop verwijderd

ANALYSERESULTAAT *LEGIONELLA* ONDERZOEK

Monsterplaats : Mengdouche 29 Koolmees (meng)

Temperatuur monster : --°C

Doorstroomtemperatuur : 41,3°C

Laboratoriumnummer : 01148

Legionella species : < 100 kve/l

Douchekop verwijderd

ANALYSERESULTAAT *LEGIONELLA* ONDERZOEK

Monsterplaats : Mengdouche 34 Koolmees (meng)

Temperatuur monster : --°C

Doorstroomtemperatuur : 40,7°C

Laboratoriumnummer : 01149

Legionella species : < 100 kve/l

Douchekop verwijderd

ANALYSERESULTAAT *LEGIONELLA* ONDERZOEK

Monsterplaats : Mengdouche 45Zwaluw (meng)

Temperatuur monster : --°C

Doorstroomtemperatuur : 37,1°C

Laboratoriumnummer : 01150

Legionella species : < 100 kve/l

Douchekop verwijderd

ANALYSERESULTAAT *LEGIONELLA* ONDERZOEK

Monsterplaats : Mengdouche 50 Zwaluw (meng)

Temperatuur monster : --°C

Doorstroomtemperatuur : 35,6°C

Laboratoriumnummer : 01151

Legionella species : < 100 kve/l

Douchekop verwijderd