



VERTROUWELIJK
TNV Ter Apel
T.a.v. de heer / mevrouw
Ter Apelerven 5
9651 MC TER APEL

ONDERZOEKSRAPPORT WATERMONSTERS

Inhoud : Algemene gegevens
Analyseresultaat *Legionella* onderzoek

ALGEMENE GEGEVENS

Geachte heer / mevrouw,

Bijgaand treft u de analyse resultaten aan.

Object : TNV Ter Apel, Ter Apelerven 5, 9561 MC te Ter Apel
Projectcode : LM10777.COA.2-1.6-3307
Dossiernummer : 3924 / SS
Telefoonnummer locatie : 0599-589600
Ontvangstdatum monster(s) : 29 juli 2010
Aantal monsters : 12
Analysedatum : 30 juli 2010
Laboratoriumnummer(s) : 14643-14654
Aantal besmettingen die de wettelijke
grenswaarden overschrijden : 1
Het onderzoek omvat : Het nemen van watermonsters en de analyse hiervan op aanwezigheid van
Legionella.

Onafhankelijk Bacteriologisch Onderzoeksbureau Biobeheer B.V. is geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 door de RvA voor de monsterneming ten behoeve van Legionella onderzoek in drinkwater / leidingwater en voor de bepaling van het aantal kolonievormende eenheden van Legionella conform NEN 6265 en Min. VROM.

De meetonzekerheid voor *Legionella*-bepaling bedraagt 58,0% op een concentratieniveau van 5900 kve/l.

De wettelijke grenswaarde voor *Legionella* is < 100 kve/l.

Opmerkingen: Geen.

Uiterste zorg is besteed aan het opstellen van dit rapport.

Dit rapport mag **uitsluitend** in zijn geheel worden gereproduceerd.

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon.

Wij vertrouwen u hiermede van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

Onafhankelijk Bacteriologisch Onderzoeksbureau

Biobeheer B.V.



De heer P. Bruinsel
Hoofd laboratorium
2/14 Dossiernr.3924

Datum rapport: 20-08-2010

ANALYSERESULTAAT *LEGIONELLA* ONDERZOEK

Monsterplaats : Drukdouche woning 502 (meng)

Temperatuur monster : --°C

Doorstroomtemperatuur : 38,1°C

Laboratoriumnummer : 14643

Legionella species : < 100 kve/l

ANALYSERESULTAAT *LEGIONELLA* ONDERZOEK

Monsterplaats : Drukdouche woning 501 (meng)

Temperatuur monster : --°C

Doorstroomtemperatuur : 32,5°C

Laboratoriumnummer : 14644

Legionella species : < 100 kve/l

ANALYSERESULTAAT *LEGIONELLA* ONDERZOEK

Monsterplaats : Drukdouche woning 31 (meng)

Temperatuur monster : --°C

Doorstroomtemperatuur : 39,7°C

Laboratoriumnummer : 14645

Legionella species : < 100 kve/l

ANALYSERESULTAAT *LEGIONELLA* ONDERZOEK

Monsterplaats : Drukdouche woning 32 (meng)

Temperatuur monster : --°C

Doorstroomtemperatuur : 42,9°C

Laboratoriumnummer : 14646

Legionella species : 200 kve/l

Serotypering : *Legionella* species (*non pneumophila*)

ANALYSERESULTAAT *LEGIONELLA* ONDERZOEK

Monsterplaats : Mengdouche woning 20 (koud)

Temperatuur monster : 21,9°C

Doorstroomtemperatuur : 17°C

Laboratoriumnummer : 14647

Legionella species : < 100 kve/l

ANALYSERESULTAAT *LEGIONELLA* ONDERZOEK

Monsterplaats : Mengdouche woning 26 (koud)

Temperatuur monster : 24,8°C

Doorstroomtemperatuur : 17,7°C

Laboratoriumnummer : 14648

Legionella species : < 100 kve/l

ANALYSERESULTAAT *LEGIONELLA* ONDERZOEK

Monsterplaats : Drukdouche woning 37 (meng)

Temperatuur monster : --°C

Doorstroomtemperatuur : 42,1°C

Laboratoriumnummer : 14649

Legionella species : < 100 kve/l

ANALYSERESULTAAT *LEGIONELLA* ONDERZOEK

Monsterplaats : Drukdouche woning 41 (meng)

Temperatuur monster : --°C

Doorstroomtemperatuur : 40,6°C

Laboratoriumnummer : 14650

Legionella species : < 100 kve/l

ANALYSERESULTAAT *LEGIONELLA* ONDERZOEK

Monsterplaats : Drukdouche woning 47 (meng)

Temperatuur monster : --°C

Doorstroomtemperatuur : 38,2°C

Laboratoriumnummer : 14651

Legionella species : < 100 kve/l

ANALYSERESULTAAT *LEGIONELLA* ONDERZOEK

Monsterplaats : Drukdouche woning 48 (meng)

Temperatuur monster : --°C

Doorstroomtemperatuur : 36,9°C

Laboratoriumnummer : 14652

Legionella species : < 100 kve/l

ANALYSERESULTAAT *LEGIONELLA* ONDERZOEK

Monsterplaats : Drukdouche woning 3 (meng)

Temperatuur monster : --°C

Doorstroomtemperatuur : 36,9°C

Laboratoriumnummer : 14653

Legionella species : < 100 kve/l

ANALYSERESULTAAT *LEGIONELLA* ONDERZOEK

Monsterplaats : Drukdouche woning 11 (meng)

Temperatuur monster : --°C

Doorstroomtemperatuur : 40,6°C

Laboratoriumnummer : 14654

Legionella species : < 100 kve/l