

Rapport 125.798.

Bezoekgegevens:

**WM0900.1.6-3307 AZC Ter Apel**

**Ter Apelerven 5  
9561MC TER APEL**

WM0900.1.6-3307 AZC Ter Apel  
Relatie - deb.nr. 35064 / 152051  
Gesproken is met: .  
Ter Apelerven 5 te TER APEL  
Ophaaldatum monsters 26/10/2009 om ca 9:00.  
Serie Adri Kloetstra (3200)

Monsternummer	3201	3202	3203	3204
Productgroep	Legionella	Legionella	Legionella	Legionella
Monsternamepunt	Tappunt caravan 43	Tappunt caravan 56	Tappunt appartement 3	Tappunt appartement 39
Lokatie				
Tappunt	Douche	Douche	Douche	Douche
Water	Koud water	Koud water	Mengwater	Mengwater
°C monster	12,9°C	12,8°C	38,1°C	38,4°C
Eind temperaturen	Koud: 12,1°C	Koud: 12,0°C		
Monstername	Na 1liter	Na 1liter	Na 1liter	Na 1liter
Monstername datum	26/10/2009	26/10/2009	26/10/2009	26/10/2009
Analyse datum	27/10/2009	27/10/2009	27/10/2009	27/10/2009
Bijzonderheden	Bemonsterd door BdW	Bemonsterd door BdW	Bemonsterd door BdW	Bemonsterd door BdW
Norm	Waterleidingbesluit	Waterleidingbesluit	Waterleidingbesluit	Waterleidingbesluit
<b>Legionella kve/liter</b> Conform NEN 6265 (Q)	<b>&lt;100</b> <i>Norm &lt;100</i>	<b>&lt;100</b> <i>Norm &lt;100</i>	<b>&lt;100</b> <i>Norm &lt;100</i>	<b>&lt;100</b> <i>Norm &lt;100</i>
<b>Beoordeling</b>	<b>Goed</b>	<b>Goed</b>	<b>Goed</b>	<b>Goed</b>

Resultaten en beoordelingen hebben enkel betrekking op de onderzochte monsters.

\*) Indicatieve waarde \*\*) Normen, beoordelingen en bijzonderheden vallen buiten de beoordeling van de Raad voor Accreditatie. (q) Dit is een geaccrediteerde parameter (accreditatienummer L349). Een methode omschrijving sturen wij u desgewenst toe.

Dit rapport is alleen geldig indien gerapporteerd op officieel BDW briefpapier. Monsters genomen door Bureau de Wit zijn op basis van een aselechte steekproef. Vrijgave door Johan Jongsma Directeur. Administratief gecontroleerd door Administratie. Indien een versienummer genoemd is, vervallen alle voorgaande versies. Alle monsters zijn genomen door BdW.

Dit is pagina 1 van 3 van onderzoeksrapport 125.798. Indien u vragen heeft kunt u tussen 14:00 en 16:00 contact opnemen met 036-5367420 of uw vraag mailen naar [info@bureaudewit.nl](mailto:info@bureaudewit.nl). Bureau de Wit, Televisieweg 32, 1322 AL Almere.

Rapport 125.798.

Monsternummer	3205	3206	3207	3208
Productgroep	Legionella	Legionella	Legionella	Legionella
Monsternamepunt	Tappunt appartement 7	Tappunt appartement 31	Tappunt appartement 304	Tappunt appartement 504
Lokatie				
Tappunt	Douche	Douche	Douche	Douche
Water	Mengwater	Mengwater	Mengwater	Mengwater
°C monster	37,7 °C	38,5 °C	39,1 °C	40,3 °C
Eind temperaturen				
Monstername	Na 1liter	Na 1liter	Na 1liter	Na 1liter
Monstername datum	26/10/2009	26/10/2009	26/10/2009	26/10/2009
Analyse datum	27/10/2009	27/10/2009	27/10/2009	27/10/2009
Bijzonderheden	Bemonsterd door BdW	Bemonsterd door BdW	Bemonsterd door BdW	Bemonsterd door BdW
Norm	Waterleidingbesluit	Waterleidingbesluit	Waterleidingbesluit	Waterleidingbesluit
<b>Legionella kve/liter</b> Conform NEN 6265 (Q)	<b>&lt;100</b> <i>Norm &lt;100</i>	<b>&lt;100</b> <i>Norm &lt;100</i>	<b>&lt;100</b> <i>Norm &lt;100</i>	<b>&lt;100</b> <i>Norm &lt;100</i>
<b>Beoordeling</b>	<b>Goed</b>	<b>Goed</b>	<b>Goed</b>	<b>Goed</b>

Resultaten en beoordelingen hebben enkel betrekking op de onderzochte monsters.

\*) Indicatieve waarde \*\*) Normen, beoordelingen en bijzonderheden vallen buiten de beoordeling van de Raad voor Accreditatie. (q) Dit is een geaccrediteerde parameter (accreditatienummer L349). Een methode omschrijving sturen wij u desgewenst toe.

Dit rapport is alleen geldig indien gerapporteerd op officieel BDW briefpapier. Monsters genomen door Bureau de Wit zijn op basis van een aselechte steekproef. Vrijgave door Johan Jongsma Directeur. Administratief gecontroleerd door Administratie. Indien een versienummer genoemd is, vervallen alle voorgaande versies. Alle monsters zijn genomen door BdW.

Dit is pagina 2 van 3 van onderzoeksrapport 125.798. Indien u vragen heeft kunt u tussen 14:00 en 16:00 contact opnemen met 036-5367420 of uw vraag mailen naar [info@bureaudewit.nl](mailto:info@bureaudewit.nl). Bureau de Wit, Televisieweg 32, 1322 AL Almere.

Rapport 125.798.

<b>Monsternummer</b>	<b>3209</b>			
Productgroep	Legionella			
Monsternamepunt	Tappunt appartement 501			
Lokatie				
Tappunt	Douche			
Water	Mengwater			
°C monster	39,3°C			
Eind temperaturen				
Monstername	Na 1liter			
Monstername datum	26/10/2009			
Analyse datum	27/10/2009			
Bijzonderheden	Bemonsterd door BdW			

Norm	Waterleidingbesluit	Waterleidingbesluit	Waterleidingbesluit	Waterleidingbesluit
<b>Legionella kve/liter</b> Conform NEN 6265 (Q)	<b>&lt;100</b> <i>Norm &lt;100</i>			

<b>Beoordeling</b>	<b>Goed</b>			
--------------------	-------------	--	--	--

Resultaten en beoordelingen hebben enkel betrekking op de onderzochte monsters.

\*) Indicatieve waarde \*\*) Normen, beoordelingen en bijzonderheden vallen buiten de beoordeling van de Raad voor Accreditatie. (q) Dit is een geaccrediteerde parameter (accreditatienummer L349). Een methode omschrijving sturen wij u desgewenst toe. Dit rapport is alleen geldig indien gerapporteerd op officieel BDW briefpapier. Monsters genomen door Bureau de Wit zijn op basis van een aselechte steekproef. Vrijgave door Johan Jongsma Directeur. Administratief gecontroleerd door Administratie. Indien een versienummer genoemd is, vervallen alle voorgaande versies. Alle monsters zijn genomen door BdW. Dit is pagina 3 van 3 van onderzoeksrapport 125.798. Indien u vragen heeft kunt u tussen 14:00 en 16:00 contact opnemen met 036-5367420 of uw vraag mailen naar [info@bureaudewit.nl](mailto:info@bureaudewit.nl). Bureau de Wit, Televisieweg 32, 1322 AL Almere.