



COA Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Postbus 30203
2500 GE Den Haag
Zuid Holland

Datum : 27-10-2017
Uw referentie : AZC Ter Apel Hodes Terrein Ter Apel Ter Apelerveen 5
Betreft : Certificaat onderzoeksresultaten

Geachte heer / mevrouw,

Hierbij sturen wij u het onderzoekscertificaat van het wateronderzoek dat wij in uw opdracht hebben uitgevoerd.

Indien u vragen heeft over het certificaat kunt u uitleg en informatie vinden op onze website www.c-mark.nl of contact met ons opnemen op nummer 088-8310500 of via water@c-mark.nl

Met vriendelijke groet,

Customer Service
C-mark B.V.

C-mark B.V.
Munsterstraat 9
7418 EV Deventer

Telefoon [088 - 8310500](tel:088-8310500)
Website www.c-mark.nl
Email water@c-mark.nl

Bankrek. BNP Paribas S.A. 227.9246.22
KvK 28032395
BTW NL8043.67.437.B01

Analysecertificaat voor

COA Centraal Orgaan opvang asielzoeker:

Postbus 30203
2500 GE Den Haag
Zuid Holland

Eurofins KBBL locatie Wijhe
Industrieweg 16
8131 VZ Wijhe
Telefoon: 0570-523234
email: lab@kbbl.nl

Projectcode: 4500081958

Referentie: AZC Ter Apel Hodes Terrein Ter Apel Ter Apelerveen 5

Code:

Ordercode	171019-124	171019-124	171019-124	171019-124	171019-124	171019-124
KBBL monstercode	171019-124-01M	171019-124-02M	171019-124-03M	171019-124-04M	171019-124-05M	171019-124-06M
Matrix	Drinkwater	Drinkwater	Drinkwater	Drinkwater	Drinkwater	Drinkwater
Klantcode						
Monsterpunt omschrijving	ontv, 1e, Doucheruimte, douche, 27a	unit 1, 1e, Douche 1.3	unit 3, 1e, Douche 3.3	unit 5, 1e, Douche 5.3	unit 7, 1e, Douche 7.3	unit 9, 1e, Douche 9.3
Monstername datum	19/10/2017, 11:49	19/10/2017, 11:59	19/10/2017, 12:01	19/10/2017, 12:05	19/10/2017, 12:10	19/10/2017, 12:13
Datum ontvangst	19/10/2017	19/10/2017	19/10/2017	19/10/2017	19/10/2017	19/10/2017
Datum aanvang onderzoek	20/10/2017, 10:12	20/10/2017, 10:12	20/10/2017, 10:18	20/10/2017, 10:18	20/10/2017, 10:18	20/10/2017, 10:18
Type water	Drinkwater koud	Drinkwater koud	Drinkwater koud	Drinkwater koud	Drinkwater koud	Drinkwater koud
Soort tappunt	Douchekop	Douchekop	Douchekop	Douchekop	Douchekop	Douchekop
Temp na 1 liter °C	20,2	20,4	24,0	19,0	18,4	20,2
Temp constant °C	17,4	17,0	17,0	31,3	18,0	17,0
Opmerking KBBL						
1. Q Legionella species kve/liter conform NEN 6265 (ML/WO/09)	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100
2. Monstervolume ml	250	250	250	250	250	250
4. Beoordeling vlg. drinkwaterbesluit norm = < 100 kve/liter	voldoet	voldoet	voldoet	voldoet	voldoet	voldoet

Ordercode	171019-124	171019-124	171019-124	171019-124	171019-124	171019-124
KBBL monstercode	171019-124-07M	171019-124-08M	171019-124-09M	171019-124-10M	171019-124-11M	171019-124-12M
Matrix	Drinkwater	Drinkwater	Drinkwater	Drinkwater	Drinkwater	Drinkwater
Klantcode						
Monsterpunt omschrijving	unit 10, 1e, Douche 10.4	unit 11, 1e, Douche 11.3	unit 12, 1e, Douche 12.3	unit 15, 1e, Douche 15.3	unit 17, 1e, Douche 17.3	unit 19, 1e, Douche 19.3
Monstername datum	19/10/2017, 12:16	19/10/2017, 12:26	19/10/2017, 12:21	19/10/2017, 12:31	19/10/2017, 12:34	19/10/2017, 12:52
Datum ontvangst	19/10/2017	19/10/2017	19/10/2017	19/10/2017	19/10/2017	19/10/2017
Datum aanvang onderzoek	20/10/2017, 10:18	20/10/2017, 10:18	20/10/2017, 10:18	19/10/2017, 18:43	19/10/2017, 18:42	20/10/2017, 10:18
Type water	Drinkwater koud	Drinkwater koud	Drinkwater koud	Drinkwater koud	Drinkwater koud	Drinkwater koud
Soort tappunt	Douchekop	Douchekop	Douchekop	Douchekop	Douchekop	Douchekop
Temp na 1 liter °C	21,6	21,0	20,6	22,3	22,4	17,0
Temp constant °C	20,2	19,6	20,6	20,2	17,5	16,4
Opmerking KBBL						
1. Q Legionella species kve/liter conform NEN 6265 (ML/WO/09)	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100
2. Monstervolume ml	250	250	250	250	250	250
4. Beoordeling vlgs. drinkwaterbesluit norm = < 100 kve/liter	voldoet	voldoet	voldoet	voldoet	voldoet	voldoet

Ordercode	171019-124	171019-124
KBBL monstercode	171019-124-13M	171019-124-14M
Matrix	Drinkwater	Drinkwater
Klantcode		
Monsterpunt omschrijving	unit 21, 1e, Douche 21.3	unit 23, 1e, Douche 23.3
Monstername datum	19/10/2017, 13:00	19/10/2017, 13:05
Datum ontvangst	19/10/2017	19/10/2017
Datum aanvang onderzoek	20/10/2017, 10:21	20/10/2017, 10:21
Type water	Drinkwater koud	Drinkwater koud
Soort tappunt	Douchekop	Douchekop
Temp na 1 liter °C	22,0	23,7
Temp constant °C	19,4	21,1
Opmerking KBBL		
1. Q Legionella species kve/liter conform NEN 6265 (ML/WO/09)	< 100	< 100
2. Monstervolume ml	250	250
4. Beoordeling vlgs. drinkwaterbesluit norm = < 100 kve/liter	voldoet	voldoet