

**VERTROUWELIJK**  
Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers

## **ONDERZOEKSRAPPORT WATERMONSTERS**

Inhoud : Algemene gegevens  
Analyseresultaat *Legionella* onderzoek

## ALGEMENE GEGEVENS

---

Geachte heer / mevrouw,

Bijgaand treft u de analyse resultaten aan.

Object : AZC Ter Apel, Ter Apelerven 5 te Ter Apel  
Projectcode : WM10777.1.6-3307  
Dossiernummer : 3924 / MB  
Telefoonnummer : --  
Ontvangstdatum monster(s) : 22 april 2010  
Aantal monsters : 5  
Analysedatum : 23 april 2010  
Laboratoriumnummer(s) : 8165-8169  
Aantal besmettingen die de wettelijke  
grenswaarden overschrijden : Geen  
Het onderzoek omvat : Het nemen van watermonsters en de analyse hiervan op aanwezigheid van  
*Legionella*.

Onafhankelijk Bacteriologisch Onderzoeksbureau Biobeheer B.V. is geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 door de RvA voor de monsterneming ten behoeve van Legionella onderzoek in drinkwater / leidingwater en voor de bepaling van het aantal kolonievormende eenheden van Legionella conform NEN 6265 en Min. VROM.

De meetonzekerheid voor *Legionella*-bepaling bedraagt 58,0% op een concentratieniveau van 5900 kve/l.

De wettelijke grenswaarde voor *Legionella* is < 100 kve/l.

Opmerkingen: Betreft herbemonstering.

Uiterste zorg is besteed aan het opstellen van dit rapport.

Dit rapport mag **uitsluitend** in zijn geheel worden gereproduceerd.

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon.

Wij vertrouwen u hiermede van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

Onafhankelijk Bacteriologisch Onderzoeksbureau

Biobeheer B.V.



De heer P. Bruinsel  
Hoofd laboratorium

2/7

Datum rapport: 4-5-2010

## ANALYSERESULTAAT *LEGIONELLA* ONDERZOEK

---

Monsterplaats : Nr. 119 douche woning nr. 4 b.g. / w1 (meng)

Temperatuur monster : --°C

Doorstroomtemperatuur : 44,7°C

Laboratoriumnummer : 8165

---

*Legionella* species : < 100 kve/l

## ANALYSERESULTAAT *LEGIONELLA* ONDERZOEK

---

Monsterplaats : Nr. 217 douche woning nr. 49 1 / w2 (meng)

Temperatuur monster : --°C

Doorstroomtemperatuur : 37,8°C

Laboratoriumnummer : 8166

---

*Legionella* species : < 100 kve/l

## ANALYSERESULTAAT *LEGIONELLA* ONDERZOEK

---

Monsterplaats : Nr. 302 douche woning nr. 32 1 / w4 (meng)

Temperatuur monster : --°C

Doorstroomtemperatuur : 40,1°C

Laboratoriumnummer : 8167

---

*Legionella* species : < 100 kve/l

## ANALYSERESULTAAT *LEGIONELLA* ONDERZOEK

---

Monsterplaats : Nr. 962 douche caravan nr. 54 (koud)

Temperatuur monster : 17,9°C

Doorstroomtemperatuur : 10,1°C

Laboratoriumnummer : 8168

---

*Legionella* species : < 100 kve/l

## ANALYSERESULTAAT *LEGIONELLA* ONDERZOEK

---

Monsterplaats : Nr. 890 douche caravan nr. 42 (koud)

Temperatuur monster : 23,5°C

Doorstroomtemperatuur : 10,3°C

Laboratoriumnummer : 8169

---

*Legionella* species : < 100 kve/l