

VERTROUWELIJK

Centraal Orgaan opvang asielzoekers

ONDERZOEKSRAPPORT WATERMONSTERS

Inhoud : Algemene gegevens
Analyseresultaat *Legionella* onderzoek

ALGEMENE GEGEVENS

Geachte heer / mevrouw,

Bijgaand treft u de analyse resultaten aan.

Object : TNV Ter Apel, Ter Apelerven 5, 9561 MC te Ter Apel
Projectcode : LM10777.COA.2-1.6-3307
Dossiernummer : 3924 / MB
Telefoonnummer locatie : 0599-589600
Ontvangstdatum monster(s) : 20 december 2010
Aantal monsters : 12
Analysedatum : 21 december 2010
Laboratoriumnummer(s) : 25530-25541
Aantal besmettingen die de wettelijke
grenswaarden overschrijden : 6
Het onderzoek omvat : Het nemen van watermonsters en de analyse hiervan op aanwezigheid van
Legionella.

Onafhankelijk Bacteriologisch Onderzoeksbureau Biobeheer B.V. is geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 door de RvA voor de monsterneming ten behoeve van Legionella onderzoek in drinkwater / leidingwater en voor de bepaling van het aantal kolonievormende eenheden van Legionella conform NEN 6265 en Min. VROM.

De meetonzekerheid voor *Legionella*-bepaling bedraagt 58,0% op een concentratieniveau van 5900 kve/l.

De wettelijke grenswaarde voor *Legionella* is < 100 kve/l.

Opmerkingen: Geen.

Uiterste zorg is besteed aan het opstellen van dit rapport.

Dit rapport mag **uitsluitend** in zijn geheel worden gereproduceerd.

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon.

Wij vertrouwen u hiermede van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

Onafhankelijk Bacteriologisch Onderzoeksbureau

Biobeheer B.V.



De heer P. Bruinsel
Hoofd laboratorium
2/14 Dossiernr.3924

Datum rapport: 5-1-2011

ANALYSERESULTAAT *LEGIONELLA* ONDERZOEK

Monsterplaats : Mengdouche 301 Arend (meng)

Temperatuur monster : 23°C

Doorstroomtemperatuur : 40,5°C

Laboratoriumnummer : 25530

Legionella species : < 100 kve/l

ANALYSERESULTAAT *LEGIONELLA* ONDERZOEK

Monsterplaats : Mengdouche 308 Arend (meng)

Temperatuur monster : 24,8°C

Doorstroomtemperatuur : 39,8°C

Laboratoriumnummer : 25531

Legionella species : 500 kve/l

Serotypering : *Legionella* species (*non pneumophila*)

ANALYSERESULTAAT *LEGIONELLA* ONDERZOEK

Monsterplaats : Mengdouche 501 Lijster (meng)
Temperatuur monster : 23,3°C
Doorstroomtemperatuur : 39,5°C
Laboratoriumnummer : 25532

Legionella species : < 100 kve/l

ANALYSERESULTAAT *LEGIONELLA* ONDERZOEK

Monsterplaats : Mengdouche 508 Lijster (meng)

Temperatuur monster : 22,1°C

Doorstroomtemperatuur : 40,3°C

Laboratoriumnummer : 25533

Legionella species : < 100 kve/l

ANALYSERESULTAAT *LEGIONELLA* ONDERZOEK

Monsterplaats : Mengdouche 39 Sperwer (meng)

Temperatuur monster : 28°C

Doorstroomtemperatuur : 38,5°C

Laboratoriumnummer : 25534

Legionella species : < 100 kve/l

ANALYSERESULTAAT *LEGIONELLA* ONDERZOEK

Monsterplaats : Mengdouche 40 Sperwer (meng)
Temperatuur monster : 29,9°C
Doorstroomtemperatuur : 36,5°C
Laboratoriumnummer : 25535

Legionella species : 600 kve/l
Serotypering : *Legionella* species (*non pneumophila*)

ANALYSERESULTAAT *LEGIONELLA* ONDERZOEK

Monsterplaats : Mengdouche 16 Havik (koud)

Temperatuur monster : 20,1°C

Doorstroomtemperatuur : 7,1°C

Laboratoriumnummer : 25536

Legionella species : < 100 kve/l

ANALYSERESULTAAT *LEGIONELLA* ONDERZOEK

Monsterplaats : Mengdouche 26 Havik (koud)

Temperatuur monster : 16,8°C

Doorstroomtemperatuur : 7,2°C

Laboratoriumnummer : 25537

Legionella species : < 100 kve/l

ANALYSERESULTAAT *LEGIONELLA* ONDERZOEK

Monsterplaats : Mengdouche 29 Koolmees (meng)

Temperatuur monster : 30,6°C

Doorstroomtemperatuur : 39,8°C

Laboratoriumnummer : 25538

Legionella species : 12000 kve/l

Serotypering : *Legionella* species (*non pneumophila*)

ANALYSERESULTAAT *LEGIONELLA* ONDERZOEK

Monsterplaats : Mengdouche 34 Koolmees (meng)

Temperatuur monster : 26,3°C

Doorstroomtemperatuur : 36°C

Laboratoriumnummer : 25539

Legionella species : > 30000 kve/l

Serotypering : *Legionella* species (*non pneumophila*)

ANALYSERESULTAAT *LEGIONELLA* ONDERZOEK

Monsterplaats : Mengdouche 45 Zwaluw (meng)

Temperatuur monster : 23,9°C

Doorstroomtemperatuur : 36,5°C

Laboratoriumnummer : 25540

Legionella species : 600 kve/l

Serotypering : *Legionella* species (*non pneumophila*)

ANALYSERESULTAAT *LEGIONELLA* ONDERZOEK

Monsterplaats : Mengdouche 50 Zwaluw (meng)

Temperatuur monster : 27,3°C

Doorstroomtemperatuur : 37,1°C

Laboratoriumnummer : 25541

Legionella species : 400 kve/l

Serotypering : *Legionella* species (*non pneumophila*)