



**VERTROUWELIJK**  
AZC Ter Apel  
T.a.v. de heer H. Rabbers  
Ter Apelerven 5  
9561 MC TER APEL

## **ONDERZOEKSRAPPORT WATERMONSTERS**

Inhoud : Algemene gegevens  
Analyseresultaat *Legionella* onderzoek

## ALGEMENE GEGEVENS

---

Geachte heer Rabbers,

Bijgaand treft u de analyse resultaten aan.

Object : Ter Apel, Ter Apelerven 5, 9561 MC te Ter Apel  
Projectnummer : WM0674.036-3307  
Dossiernummer : 3924 / MK  
Telefoonnummer : 0599-589600  
Ontvangstdatum monster(s) : 16 januari 2009  
Aantal monsters : 6  
Analysedatum : 17 januari 2009  
Laboratoriumnummer(s) : 780569-780574  
Aantal besmettingen die de wettelijke grenswaarden overschrijden : Geen  
Het onderzoek omvat : Het nemen van watermonsters en de analyse hiervan op aanwezigheid van *Legionella*.

Biobeheer B.V. is geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 door de RvA voor de monsterneming ten behoeve van *Legionella* onderzoek in drinkwater / leidingwater en voor de bepaling van het aantal kolonievormende eenheden van *Legionella* conform NEN 6265 en Min. VROM.

De wettelijke grenswaarde voor *Legionella* is < 100 kve/l.  
Opmerkingen: Betreft herbemonstering

Uiterste zorg is besteed aan het opstellen van dit rapport.  
Dit rapport mag **uitsluitend** in zijn geheel worden gereproduceerd.

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon.

Wij vertrouwen u hiermede van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,  
Biobeheer B.V.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A', is placed over a faint, rectangular stamp or watermark.

Mevr. C.J. Verkade  
Hoofd laboratorium

ANALYSERESULTAAT *LEGIONELLA* ONDERZOEK

---

Monsterplaats : Douche Arend 304 (koud)

Temperatuur monster : niet meetbaar

Doorstroomtemperatuur : 6,8°C

Laboratoriumnummer : 780569

---

*Legionella* species : < 100 kve/l



ANALYSERESULTAAT *LEGIONELLA* ONDERZOEK

---

Monsterplaats : Douche Koolmees 31 (meng)

Temperatuur monster : 35,2°C

Doorstroomtemperatuur : 37,8°C

Laboratoriumnummer : 780570

---

*Legionella* species : < 100 kve/l

ANALYSERESULTAAT *LEGIONELLA* ONDERZOEK

---

Monsterplaats : Douche Sperwer 40 (meng)

Temperatuur monster : 30,8°C

Doorstroomtemperatuur : 38,8°C

Laboratoriumnummer : 780571

---

*Legionella* species : < 100 kve/l

ANALYSERESULTAAT *LEGIONELLA* ONDERZOEK

---

Monsterplaats : Douche Buizerd 6 (meng)

Temperatuur monster : 32,7°C

Doorstroomtemperatuur : 42,0°C

Laboratoriumnummer : 780572

---

*Legionella* species : < 100 kve/l



## ANALYSERESULTAAT *LEGIONELLA* ONDERZOEK

---

Monsterplaats : Douche Zwaluw 45 (meng)

Temperatuur monster : niet meetbaar

Doorstroomtemperatuur : 37,0°C

Laboratoriumnummer : 780573

---

*Legionella* species : < 100 kve/l

ANALYSERESULTAAT *LEGIONELLA* ONDERZOEK

---

Monsterplaats : Douche appartement 30 (koud)

Temperatuur monster : 12,5°C

Doorstroomtemperatuur : 7,6°C

Laboratoriumnummer : 780574

---

*Legionella* species : < 100 kve/l